

Číslo vyhlásenia o parametroch: DoP05-LGS-21

- Jedinečný identifikačný kód typu produktu:** PYROC-21
- Použitie:** Pre požiarne úseky a/alebo požiarnu ochranu, ETA 21/0050 a EAD 350141-00-1106
- Výrobca:** FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.
- Splnomocnený zástupca:** Neuplatňuje sa
- Systém od AVCP:** AVCP - Systém 1
- Európsky hodnotiaci dokument:** EAD 350141-00-1106 – September 2017  
**Európske technické posúdenie:** ETA 21/0050  
**Orgán technickej kontroly:** ETA Dánsko  
**Notifikované orgány:** 2531

### 7. Deklarované parametre

Dôležité vlastnosti	Parametre/Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda F podľa EN13501-1
Odpor voči ohňu	Odolnosť voči ohňu a oblasť použitia v súlade s EN13501-2 Vid'. ETA 21/0050 doložka 3.2 - Annex C
Priepustnosť vzduchu	Testované v súlade s EN 1026, Vid'. ETA 21/0050 doložka 3.3
Nebezpečné látky	Vid'. ETA 21/0050 doložka 3.5
Ochrana voči hluku	Testované v súlade s EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 Vid'. ETA 21/0050 doložka 3.9 - Rw (C;Ctr) = 63 (G;-2) dB & Rw (C;Ctr) 38dB
Servis & Odolnosť	Typ: X Určené na použitie v podmienkach vystavených poveternostným vplyvom v súlade s technickými dokumentmi EOTA TR024
Schopnosť pohybu	V súlade s ISO 11600 : ISO 11600 - F - 7.5 - P
Iné	Neaplikovateľné/Nie je stanovený žiadny iný parameter

### 8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ETA 21/0050

Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: [www.fsiltld.com](http://www.fsiltld.com)

Podpísané za a v mene výrobcu:



07/04/2022

.....  
L.Peach - Technický direktor



07/04/2022

.....  
M.Metcalfe - Protipožiarneho manažér