

Číslo vyhlásenia o parametroch: DoP07

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: HPE

 2. **Použitie:** Pre požiarne úseky a/alebo požiarnu ochranu, ETA 20/1011 a EAD 350454-00-1104

 3. **Výrobca:** FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.

 4. **Splnomocnený zástupca:** Neuplatňuje sa

 5. **System od AVCP:** AVCP - System 1

 6b. **Európsky hodnotiaci dokument:** EAD 350454-00-1104 - September 2017

**Európske technické posúdenie:** ETA 20/1011

**Orgán technickej kontroly:** ETA Dánsko


**Notifikované orgány:** 2531

**7. Deklarované parametre**

Reakcia na oheň	Trieda F podľa EN13501-1, dodatok 3.1
Odpor voči ohňu	Odolnosť voči ohňu a oblasť použitia v súlade s EN13051-2 Vid'. ETA 20/1011 doložka 3.2 - príloha C
Priepustnosť vzduchu	Testované v súlade s EN 1026, pozri ETA 20/1011 článok 3.3 (tlak Pa 50) - 0,2 (m3/h), (tlak Pa 600) - 2,4 (m3/h)
Nebezpečné látky	Pozri ETA 20/1011 bod 3.5
Ochrana voči hluku	Testované v súlade s EN ISO 10140-2010 & EN ISO 717-1 Pozri TDS HPE bod 3.9 - Rw (C;Ctr) 64 (G; -2) dB
Servis & Odolnosť	Z1 (0/+400c) určený na použitie v vnútorných podmienkach s vysokou vlhkosťou (85 %) v súlade so technickými dokumentmi EOTA TR024, bod 3.12
Iné	Neaplikovateľné/Nie je určený žiadny iný parameter

**8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ETA 20/1011**
**Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch:** [www.fsiltld.com](http://www.fsiltld.com)

Podpísané za a v mene výrobcu:



17/12/2021

 .....  
L.Peach - Technický direktor



17/12/2021

 .....  
M.Metcalfe - Protipožiarny manažér