

Číslo vyhlásenia o parametroch: DoP09

1. **Jedinečný identifikačný kód typu produktu:** SHSC
2. **Použitie:** Pre protipožiarnu úseky a/alebo protipožiarnu ochranu, ETA 20/1145 a EAD 350454-00-1104
3. **Výrobca:** FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.
4. **Splnomocnený zástupca:** Neuplatňuje sa
5. **System od AVPC:** AVCP - System 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 350454-00-1104 – September 2017
Európske technické posúdenie: ETA 20/1145
Orgán technickej kontroly: ETA Dánsko
Notifikované orgány: 2531

7. Deklarované parametre

Dôležité vlastnosti	Parametre/súvisiaca technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda F Podľa EN13501-1
Odolnosť voči ohňu	Odolnosť voči ohňu a oblasť použitia v súlade s EN13051-2, vid' ETA 20/1144 článok 3.2 - príloha C
Nebezpečné látky	Vid' ETA 20/1145 doložka 3.5
Ochrana voči hluku	Testované v súlade s EN ISO 10140-2010 & EN ISO 717-1, vid' ETA 20/1145 Dn,ew (C;Ctr) = 52 (-4,-8)
Servis & Odolnosť	Z1 (0/+40°C) určený na použitie vo vnútorných podmienkach s vysokou vlhkosťou (85 %) v súlade s technickými dokumentmi EOTA TR024, bod 3.12

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ETA 20/1026

Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: www.fsilttd.com

Podpísané za a v mene výrobcu:



15/12/2021

.....
L.Peach - Technický riaditeľ



15/12/2021

.....
M.Metcalfe - Protipožiarny manažér