

Číslo vyhlásenia o parametroch: DoP08-LGS

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:

LST

2. Použitie: Pre protipožiarné úseky a/alebo protipožiarnu ochranu, ETA 20/1004 a EAD 350454-00-1106

3. Výrobca: FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.

4. Splnomocnený zástupca: Neuplatňuje sa

5. Systém od AVCP: AVCP - Systém 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 350454-00-1106 - September 2017

Európske technické posúdenie: ETA 20/1004

Orgán technickej kontroly: ETA Danmark

Notifikované orgány: 2531

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň	Trieda F Podľa EN13501-1
Odolnosť voči ohňu	Odolnosť voči ohňu a oblasť použitia v súlade s EN13051-2 Pozri ETA 20/1004 článok 3.2 - príloha C
Priepustnosť vzduchu	Testované v súlade s EN 1026, pozri ETA 20/1004 článok 3.3
Nebezpečné látky	Pozri ETA 20/1004 odsek 3.5
Vzduchová zvuková izolácia	Testované v súlade s EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 Pozri 20/1004 článok 3.9 - $R_w (C;Ctr) = 63 (G;-2) \text{ dB}$ & $R_w (C; Ctr) 38 \text{ dB}$
Servis & Odolnosť	Typ: X Určené na použitie v podmienkach vystavených poveternostným vplyvom v súlade s technickými dokumentmi EOTA TR024
Pohybová schopnosť	V súlade s ISO 11600 : ISO 11600 - F - 7.5 - P
Iné	Neaplikovateľné/Nie je stanovený žiadny iný parameter

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ETA 20/1004

Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: www.fsilt.com

Podpísané za a v mene výrobcu:



17/12/2021

 L.Peach - Technický riaditeľ



17/12/2021

 M.Metcalfe - Protipožiarny manažér